

漢鼎雲詠社區
地震後自主檢查表

戶別:

填表人:

手機:

填表日期: 114年 月 日

地震發生日期 : 114年12月27日 23:05

一、建築物主要結構檢查

巡查項目	損傷狀況	損壞程度				照片	說明
		嚴重	中度	輕度	無異常		
柱	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 剪斷 <input type="checkbox"/> 彎曲 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
樑	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 剪斷 <input type="checkbox"/> 彎曲 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
隔間牆	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 剪斷 <input type="checkbox"/> 彎曲 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
剪力牆	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 剪斷 <input type="checkbox"/> 彎曲 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						

二、建築物外觀檢查

巡查項目	損傷狀況	損壞程度				照片	說明
		嚴重	中度	輕度	無異常		
建築物	<input type="checkbox"/> 傾斜 <input type="checkbox"/> 下沉 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
屋頂平台	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
外牆	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 剪斷 <input type="checkbox"/> 彎曲 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
女兒牆	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 剪斷 <input type="checkbox"/> 彎曲 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
陽台	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
樓梯、樓梯平台	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
門、窗	<input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						

三、建築物附屬設施設備檢查

巡查項目	設備項目	損壞程度				照片	狀況說明
		嚴重	中度	輕度	無異常		
電氣設施	<input type="checkbox"/> 照明 <input type="checkbox"/> 緊急照明 <input type="checkbox"/> 避雷設備 <input type="checkbox"/> 配電室						
昇降設施	<input type="checkbox"/> 電梯 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
消防設施	<input type="checkbox"/> 消防栓箱 <input type="checkbox"/> 滅火設備 <input type="checkbox"/> 警報設備 <input type="checkbox"/> 受信設備 <input type="checkbox"/> 避難設備 <input type="checkbox"/> 搶救設備 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
燃氣設施	<input type="checkbox"/> 瓦斯管 <input type="checkbox"/> 開關						
給水設施	<input type="checkbox"/> 儲水池 <input type="checkbox"/> 儲水塔 <input type="checkbox"/> 水管 <input type="checkbox"/> 其他						
空調設施	<input type="checkbox"/> 空調設備 <input type="checkbox"/> 排風設備 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
電信設施	<input type="checkbox"/> 電信 <input type="checkbox"/> 網路 <input type="checkbox"/> 電信室 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						
保全設施	<input type="checkbox"/> 弱電系統 <input type="checkbox"/> CCTV系統 <input type="checkbox"/> 門禁系統 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)						

一、巡檢說明

柱:查看柱接合處、柱子的頂端或底部、門窗邊的柱子,是否有裂縫、混凝土剥裂、鋼筋外露現象。柱子頂端或底部是否有明顯裂縫或錯位。

樑:特別注意端(靠近柱子的地方)或靠近牆的地方,是否有裂縫、混凝土剥裂、鋼筋外露現象。

剪力牆:若厚度超過二十公分的鋼筋混凝土牆,周圍有柱框架起來,無門窗等開口,很可能是剪力牆。檢查牆面是否有一道或多道裂縫或交叉裂縫、上下錯位、混凝土剝落、鋼筋外露等現象。

樓版:檢查是否有混凝土嚴重剝落、鋼筋外露情形。

二、另可參考台北市政府「震災後住家房屋自我檢查手冊」。

三、損壞程度: 嚴重(0.5CM以上)、中度(0.3~0.5CM)、輕度(0.2CM以下, 10元硬幣厚度)